

TPDES o TLAP

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Boys and Girls Country of Houston, Inc. (CN601238314) opera la planta de tratamiento de aguas residuales Boys and Girls Country of Houston Inc. RN102362399. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 18806 Roberts Road, en Hockley, Condado de Harris, Texas 77447.

Solicitud de renovación de permiso que autoriza la descarga de 100,000 galones de aguas residuales domésticas tratadas por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. La descarga de aguas residuales domésticas tratadas se trata mediante una planta de lodos activados que funciona en el modo de aireación prolongada. El afluente pasa a través de un filtro de barras hacia un digestor y una cuenca de aireación antes de pasar por un clarificador, una cuenca de contacto con cloro y luego se descarga.

