

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Elite Computer Consultants, L.P. (CN601479744) propone operar la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales Ed Lou Mobile Home Park RN102916848. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 15110 Grant Road, en Cypress, condado de Harris, Texas 77449.

Solicitud de nuevo permiso que autorice la descarga de 8,000 galones diarios de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. Las aguas residuales domésticas serán tratadas **por una instalación de lodos activados operada en el modo de aireación extendida. Las unidades de tratamiento incluyen: bombas elevadoras, cuenca de aireación, cámara de contacto de cloro, digestor y clarificador.**