

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES
NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

1. Gram Vikas Partners, Inc. (CN605577949) propone operar Hondo Creek Farm Wastewater Treatment Plant (Sin Número RN - Nueva Instalación), una corporación. La instalación estará ubicada aproximadamente 0.2 millas al oeste de la intersección de CR 341 y CR 442, en Hondo, Condado de Medina, Texas 78861. Nueva solicitud de permiso TPDES para descargar hasta 300,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas. Se espera que las descargas de la instalación contengan concentraciones promedio diarias que no excedan 5,0 mg/L DBO5, 5,0 mg/L TSS, 2,0 mg/L NH3-N, 1,0 mg/L fósforo total y 126 CFU/100 mL E.coli . Las aguas residuales domésticas serán tratadas por una planta de tratamiento de aguas residuales de biorreactor de membrana de paquete (MBR).

RECEIVED
FEB 22 2023
Water Quality Applications Team