

## **AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.*

Plantation Crossing Homeowners Association, Inc. (CN604401364) opera la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Plantation Crossing RN104149810. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada aproximadamente a 1,800 pies al oeste de la intersección de Harlem Road y Plantation Drive, 250 pies al sur de Plantation Drive, en Richmond, condado de Fort Bend, Texas 77406.

Solicitud de renovación de permiso que autoriza la descarga de 20,000 GPD de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD (5), Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. Las aguas residuales domésticas se tratan mediante *una planta de lodos activados que funciona en modo de aireación extendida.*