

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES
NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

TCCI Montgomery Gardens LLC (CN606123719) propone operar TCCI Montgomery Gardens (RN111707071), una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación estará ubicada en FM-1778 aproximadamente a 0.3 millas al este de Copeville, Texas, en Nevada, Condado de Collin, Texas 75442.

El solicitante actualmente está solicitando a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas un Permiso del Sistema de Eliminación de Descargas de Contaminantes de Texas (TPDES) para descargar un máximo de 320,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas de la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales propuesta que se instalará en el sitio.

Se espera que las descargas de la instalación no contengan contaminantes. Las aguas residuales domésticas serán tratadas por la tecnología de tratamiento MBR (biorreactor de membrana). La instalación incluye una estación de bombeo de afluente, equalización, cribado fino, células anóxicas, óxicas y de membrana con desinfección ultravioleta y una prensa de lodos.