

## AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.*

UA Holdings 1994-5, L.P. (CN602477697) opera la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales de Bayou Club RN101514131. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 8550 Memorial Drive, en Houston, Condado de Harris, Texas 77024.

Solicitud de renovación de permiso que autoriza la descarga de 5,000 GPD de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. Las aguas residuales domésticas se tratan mediante **una planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados que funciona en modo de aireación extendida. Las unidades de tratamiento incluyen; cuenca de aireación, clarificador, cámara de contacto de cloro, bombas elevadoras y un digestor.**