

PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Wharton County Water Control and Improvement District No. 2 (CN600737548) opera WCID del Condado de Wharton RN102334919. una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 106 Fitzgerald St., en East Bernard, Wharton County, Texas 77435.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) renovará el Permiso No. WQ0014019001 (EPA I.D. No. TX0025852) autorizar la descarga de aguas residuales tratadas a un volumen que no exceda un flujo promedio diario de 400,000 galones por día. Se espera que las descargas de la instalación contengan DBO, SST y E. coli.

Las aguas residuales domésticas serán tratadas por una instalación de lodos activados que funcionará en modo de aireación extendida.