

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Aqua Texas, Inc. (CN604062463) opera la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales de Deer Run Meadows RN110110905, una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada aproximadamente a 3,025 pies al noroeste de la intersección de Farm-to-Market Road 359 Farm-to-Market Road 723, en Richmond, Condado de Fort Bend, Texas 77406.

Solicitud de renovación de permiso que autoriza la descarga de 75,000 GPD de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. Las aguas residuales domésticas se tratan mediante *una planta de lodos activados con el proceso Ludzack Ettinger*.