

**Resumen en lenguaje sencillo para la solicitud de renovación de la certificación de
revisión de nuevas fuentes (NSR) para el número de permiso de revisión de
nuevas fuentes de aire 108182**

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo exige el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

PHR HOLDINGS LLC (CN605541424) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 108182. La Estación de Generación Eléctrica PH Robinson (RN101062826) es una instalación de generación de energía eléctrica existente ubicada en 5051 Highway 146, Bacliff, Condado de Galveston, Texas. La instalación consta de seis (6) turbinas de combustión de ciclo simple alimentadas con gas natural y equipos auxiliares, con una potencia nominal de 71 Megavatios (MW).

Esta renovación autorizará la operación continua de las seis (6) unidades de pico de turbina. PHR Holdings LLC ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Las siguientes tasas de emisión permitidas seguirán siendo las mismas.

Contaminante	Cantidad total permitida (toneladas por año)
Nox	152.10
CO	188.93
VOC	11.65
PM (TSP)	25.22
PM10	25.22
PM2.5	18.21
SO2	10.22
H2SO4	0.45
HCHO (formaldehído)	0.82

Las turbinas de combustión que se están renovando siguen siendo controladas por quemadores secos de bajo NOx (DLN) capaces de alcanzar 15 ppmvd de emisiones de NOx @ 15%O2.

PHR HOLDINGS LLC presenta esta solicitud.