

## Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Renovación de la Certificación de Revisión de Fuentes Nuevas (NSR) Solicitud de Permiso de Revisión de Nueva Fuente de Aire Número 131651

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Aligned Data Centers REIT LLC (Aligned) (CN606478972) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 131651. El ADC Plano (RN102319506) es un centro de datos ubicado en 2800 Summit Avenue, Plano, Texas, en el condado de Collin.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de (20) generadores con motor diésel y cinco (5) tanques de diésel. Aligned ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Emisiones Permitidas (toneladas por año)	Emisiones Añadidas/Eliminadas (toneladas por año)	Emisiones Totales Propuestas (toneladas por año)
NO <sub>x</sub>	0.48	0.00	0.48
CO	0.06	0.00	0.06
VOC	0.02	0.00	0.02
PM	0.01	0.00	0.01
PM <sub>10</sub>	0.01	0.00	0.01
PM <sub>2.5</sub>	0.01	0.00	0.01
SO <sub>2</sub>	< 0.01	0.00	< 0.01
NH <sub>3</sub>	< 0.01	0.00	< 0.01

Las instalaciones que se están renovando continúan siendo controladas mediante las mejores prácticas de gestión.