

**Resumen en lenguaje sencillo para la renovación de la revisión
de nuevas fuentes (NSR)
Solicitud de Permiso de Revisión de Nueva Fuente Aérea
Número 135034**

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requiere el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

PowerSecure, Inc. (CN604772343) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 135034. El PUD de Jackrabbit Road (RN102343597) opera dos (2) generadores de motor diésel que no son de emergencia en 16720 Pine Forest Lane, Houston, TX 77084, Condado de Harris.

Esta renovación autorizará la operación continua de los dos (2) motores diésel existentes que no son de emergencia. Un tanque de combustible diesel existente continuará en el sitio. PowerSecure, Inc. ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán para cada instalación. A continuación se muestra la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.

Contaminante	Emisiones propuestas (toneladas por año)
Óxidos de nitrógeno	1.5
Monóxido de carbono	0.18
Compuestos orgánicos volátiles	0.03
Material particulado (PM)	0.04
PM 10 micras o menos	0.04
PM 2.5 micras o menos	0.04
SO2	0.02
HAP	0.02
NH3	0.04
Tanque de combustible VOC (2)	0.02

Las instalaciones que se están renovando continúan controladas por reducción catalítica selectiva (SCR) para NOx, así como inyección directa, enfriador de aire, limitador de humo y ventilación cerrada. Son las medidas de control y reducción instaladas para reducir las emisiones atmosféricas.

