

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 16907

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Tenet Hospitals Limited, (CN601453897) ha presentado una solicitud de renovación del Permiso Número 16907. Providence Memorial Hospital, (RN100223858) es un hospital ubicado en 2001 North Oregon Street, El Paso, Condado de El Paso, Texas 79902.

Esta renovación autorizará la operación continua de las dos (2) unidades de cogeneración. Tenet Hospitals Limited, ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (Toneladas Por Año)
VOC (compuestos orgánicos volátiles)	1.14
NOx (óxidos de nitrógeno)	11.96
SO ₂ (óxidos de azufre)	0.34
PM (materia en partículas)	0.16
CO (monóxido de carbono)	11.38

Las instalaciones que se renuevan son por continuar utilizan 94% de gas natural y 6% de combustible diésel.