

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 173396L001

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Houston Crushed Concrete, L.L.C. (CN603799750) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 173396L001. El Trituradora de hormigón y operaciones de pug mil (RN111594339) producirá/fabricará Concreto Triturado y cemento de suelo estabilizado en Tubular Drive, [29° 47' 24" N; 95° 51' 10" W], Katy, Waller Condado.

Este permiso autorizará Operaciones de trituración de hormigón y operaciones de pug mill. Houston Crushed Concrete, L.L.C. ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (toneladas por año)
PM (materia en partículas)	4.88
PM10 (partículas de menos de 10 micrones de diámetro)	2.23
PM2.5 (partículas de menos de 2.5 micrones de diámetro)	0.78
NOX (óxidos de nitrógeno)	11.26
CO monóxido de carbono	1.97
SO2 (óxidos de azufre)	1.44E-04
VOC (compuestos orgánicos volátiles)	4.40

Las nuevas instalaciones serán controladas por pulverizaciones de agua según sea necesario.