

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 175212

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

PowerSecure, Inc. (CN604772343) ha presentado una solicitud de Permiso Inicial Número 175212. El Target almacenar #2889 (RN111547790) producirá/fabricará en sistema de generación de energía eléctrica en 21836 Marketplace Drive, New Caney, Condado de Montgomery.

Este permiso el uso de un motor estacionario para la generación de energía de respaldo según sea necesario. PowerSecure, Inc. ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (Toneladas Por Año)
VOC	0.07
NOx	0.25
CO	1.32
PM	0.01
PM10	0.01
PM2.5	0.01
SO2	<0.01
Other HAPs	0.01

Las nuevas instalaciones serán controladas por instalar un motor estacionario certificado por la EPA.