

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 178948

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Southwestern Electric Power Company (CN600126767) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 178948. El Hallsville Natural Gas Plant (RN100214287) producirá/fabricará electricidad en 2400 FM 3251, Hallsville, Harrison Condado.

Este permiso autorizará equipos asociados con la generación de electricidad. Southwestern Electric Power Company ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (toneladas por año)
VOC	21.18
PM	20.33
PM ₁₀	20.33
PM _{2.5}	20.33
NO _x	244.64
CO	243.00
SO ₂	4.65
Individuales HAPS	<10
Total HAPS	<25

Las nuevas instalaciones serán controladas por quemadores de NO_x bajos en seco, buenas prácticas de combustión y gas natural de calidad de tubería para minimizar las emisiones.