

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 18846

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

City of Lubbock (CN 600130736) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 18846. El G.E. LM2500 Turbine at the Brandon Station (RN100223692) producirá/fabricará electricidad en 1201 Hartford Avenue, Lubbock, Lubbock Condado.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de G.E. LM2500 Gas Turbine. City of Lubbock ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
metales	13.1
óxidos de nitrógeno	91.1
monóxido de carbono	215.0
óxidos de azufre	12.4
material particulado incluyendo material particulado con diámetros, de 2.4 y 10 micrones o menos	10.1

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por inyección de vapor para la supresión de óxidos de nitrógeno.