

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 20869

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Oyster Creek Cogeneration Plant (CN600131361) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 20869. La Planta de cogeneración (RN100223122) producirá/fabricará electricidad y vapor the agua cogeneración en SH322 y FM 523, Freeport, Condado de Brazoria.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la planta the electricidad y cogeneración. Oyster Creek Cogeneration Plant ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

| Los Contaminantes | Cantidad Total Permitida (toneladas por año) |
|-----------------------------|--|
| dióxido de nitrógeno | 1563 |
| monóxido de carbono | 1173 |
| dióxido de azufre | 36 |
| materia particulada | 135 |
| materia particulada, 10 | 135 |
| materia particulada, 2.5 | 135 |
| compuestos orgánico volátil | 46.17 |
| cloruro de hidrógeno | 0.04 |

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por 60 Db-01, 60GG-01.