

Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 22113

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Enterprise Products Operating LLC (CN603211277) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 22113. El Complejo de Mont Belvieu (RN102323268) es una facilidad de líquidos de gas natural localizado en 10207 FM 1942 RD, Mont Belvieu, Condado de Chambers.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la Unidad de Cogeneración III, que alimenta generadores eléctricos con tres turbinas de combustión a gas natural. Enterprise Products Operating LLC ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
Óxidos de Nitrógeno (NO _x)	89.61
Monóxido de Carbono (CO)	66.75
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	4.27
Materia particulada (PM), partículas menores a 10 micrones (o micrómetros) de diámetro, PM ₁₀ , partículas menores a 2.5 micrones (o micrómetros) de diámetro (PM _{2.5})	3.56
Dióxido de Azufre (SO ₂)	0.82

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controlados por un quemador de Óxidos de Nitrógeno (NO_x) bajo.