

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 2329

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Entergy Texas, Inc (CN603282054) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 2329. Sabine Plant (RN102513041) generará energía eléctrica industrial en 1000 Power House Road, Orange County.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la generación de energía eléctrica por medio de combustibles fósiles. Entergy Texas, Inc. ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
NOX	10,331.31
CO	1174.94
PM	2,220.23
PM10	2,220.23
PM2.5	2,220.23
VOC	216.2
SO ₂	16,542.27
HAPs	5.37
Ammonia (NH ₃)	0.16
Sulfur Trioxide (SO ₃)	549.60