

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 3401

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

La Universidad de Texas Tech (CN600272256) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 3401. La Universidad de Texas Tech (RN100213404) producirá/fabricará vapor en 3224 Main Street, Lubbock, Condado de Lubbock.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de las calderas ubicadas en las Plantas Centrales de Calefacción y Refrigeración N° 1 y N° 2. La Universidad de Texas Tech ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
Óxidos de nitrógeno	280.58
Monóxido de carbono	247.06
Compuestos orgánicos	16.16
Dióxido de azufre	8.73
Partículas con diámetros de 10 micras o menos y 2,5 micras o menos	22.92

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por *[summary of the type of controls for the facilities being renewed; not a BACT discussion]*.