

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 3706

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Greenville Electric Utility System (CN600131346) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 3706. El Power Lane Steam Plant (RN100223023) producirá la electricidad en 4201 Power Lane, Greenville, Hunt Condado.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la generación de la electricidad por la caldera de vapor número 3 y el equipo auxiliar. Greenville Electric Utility System ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. Greenville Electric Utility System ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
NO _x	877.70
CO	324.26
SO ₂	104.31
PM	31.19
PM ₁₀	31.19
PM _{2.5}	31.19
VOC	32.30
H ₂ SO ₄	1.60
H ₂ S	0.02

Las instalaciones que se renuevan no requieren controles de emisiones adicionales.