

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 4659

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

City of Bryan (CN600373310) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 4559. La Atkins Power Station (RN101612851) generará energía eléctrica industrial en 601 Atkins St., Bryan, Condado de Brazos.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la generación de energía eléctrica por medio de combustibles fósiles. City of Bryan ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
NO _x	64.4
NO _x (MSS)	
CO	11.4
PM	4.4
PM ₁₀	4.4
PM _{2.5}	4.4
SO ₂	1.6
VOC	2.51