

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 5129

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Southwestern Public Service Company (CN601481336) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 5129. El *Harrington Station Power Plant* (RN100224849) producirá/fabricará *instalación de generación eléctrica* en *8300 N Lakeside Dr., Amarillo, Potter Condado*.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de *calderas de vapor existentes para generación eléctrica que operan con gas natural*. *Southwestern Public Service Company* ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
VOC	99.36
PM	168.63
PM10	168.63
PM2.5	168.63
NOx	6340.5
CO	3811.05
SO2	1768.08

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por *quemadores de baja emisión de NOx y buenas prácticas de combustión*.