

Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 54330

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Gulf Coast Authority (CN600126163) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 54330. La Instalación de 40-Acre (RN100212463) opera una planta de tratamiento de aguas residuales en 3500 Loop 197 South, Texas City, Condado de Galveston.

Esta renovación autorizará la operación continua de la planta de tratamiento de aguas residuales. Gulf Coast Authority ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (toneladas por año)
VOC	167.22
PM	0.01
PM10	0.01
PM2.5	0.01
NON-VOC	13.44
HCN	0.34
H2S	5.58
NH3	63.91

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas mediante unidades de tratamiento para minimizar las emisiones.