

## **Resumen en Lenguaje Sencillo para la Solicitud de Renovación de Revisión de Nuevas Fuentes para el Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 5530**

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (“TCEQ” por sus siglas en inglés), según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.*

NRG Texas Power, LLC (NRG) (CN603207218) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 5530. Parish Electric Generating Station (RN100888312) es una instalación de generación de energía ubicada en 2500 Y.U. Jones Road, Thompsons, Condado de Fort Bend.

Esta renovación autorizará la operación continua de las de la caldera de la Unidad 7. NRG ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad actual permitida, la cantidad que se añadirá o eliminará y la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.

<b>Contaminantes</b>	<b>Emisiones Propuestas (toneladas por año)</b>
NOx	6,570
SO2	30,112
CO	8,383
VOC	93
PM	2,520.01
PM10	2,519.28
PM2.5	0.04
H2SO4	127
NH3	170
Pb	0.15
HF	91
As	0.06
Be	0.03
Cd	0.04
HCl	67.8
Cr	0.2
Hg	0.3
Mn	0.4
Ni	0.3
Se	0.1

Las instalaciones que se están renovando están controladas por mejores prácticas de gestión.