

# Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

## Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 56653

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

University of Texas Medical Branch at Galveston (CN601246887) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 56653. El University of Texas Medical Branch at Galveston facility (RN101921138) producirá/fabricará Universidad Medica en 301 University Blvd., Galveston, Galveston Condado.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de dos (2) plantas de cogeneración (CHP) existentes, una caldera alimentada por gas natural y equipos auxiliares. University of Texas Medical Branch at Galveston ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes Índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
NOx	13.21
CO	180.25
VOC	9.87
PM	18.14
PM10	16.2
PM2.5	14.71
SO2	1.4
H2SO4	0.24
(NH4)2SO4	0.32
NH3	10.56

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por cámaras de combustión con bajo contenido de NO<sub>x</sub> y sistemas de reducción catalítica selectiva.