Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 3706

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

City Public Service Board (CN600129019) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 70492. La Spruce 2 Unit, Calaveras Lake Plant (RN100217975) producirá la electricidad en 12940 S US Highway 181, San Antonio, Bexar County.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la generación de la electricidad por las calderas de vapor y el equipo auxiliar. City Public Service Board ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. City Public Service Board ha certificado que no habrá cambios en el permiso. A continuación se indica la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (toneladas por año)
NO _x	12,206.91
CO	5,256.55
SO ₂	6,421.08
PM	58.86
PM ₁₀	16.40
PM _{2.5}	1.68
VOC	88.78
H ₂ SO ₄	129.01
NH ₃	69.10
HF	26.00
HCl	66.00
Hg	0.14
Bases	0.01

No se requiere controles adicionales de contaminantes para las instalaciones que se renuevan.