

Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nueva Fuente de Aire Número 77679

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

La ciudad de Austin (CN600135198) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 77679. La instalación de generación de Nacogdoches (RN103219127) es una instalación de generación de electricidad ubicada en 499 County Rd 988, en Cushing, condado de Nacogdoches.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de la instalación. La ciudad de Austin ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones.

Los Contaminantes	Emisiones Propuestas (toneladas por año)
VOC	79.99
PM	203.16
PM ₁₀	197.96
PM _{2.5}	194.18
NO _x	602.23
CO	903.08
SO ₂	277.02
Pb	0.30
H ₂ SO ₄	6.02
NH ₃	55.10
HCl	120.40
Hg	0.018

Las instalaciones que se están renovando continúan estando controladas por CEMS, colectores de polvo, cerramientos, rociadores de agua y buenas prácticas operativas de combustión.