

Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 807

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

City of Garland Power & Light (CN600130140) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 807. El Ray Olinger Plant (RN100219203) es una planta de generación de electricidad ubicada en 13835 County Road 489, Nevada, Condado de Collin.

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de Unit 3, una caldera de gas natural que produce vapor para generar electricidad. City of Garland Power & Light ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo los mismos.

Los Contaminantes	Cantidad Total Permitida (toneladas por año)
NO _x	370.20
CO	1851.00
VOC	4.18
PM ₁₀	92.55
SO ₂	4.18

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por Recirculación Forzada de Gases de Combustión, con Horno de Combustión Arriba y Quemadores de Bajo NO_x.