

## TPDES o TLAP

### AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.*

Aqua Texas, Inc. (CN604062463) opera la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales de Greenfield Forest RN102076841. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 32916 Greenfield Forest Drive, en Magnolia, Condado de Montgomery, Texas 77354.

Solicitud de renovación para descargar 50,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. Aguas residuales domésticas tratadas. es tratado por nitrificación de lodos activados a través de un filtro de barra gruesa, después a la cuenca de aireación, después al clarificador, después a la cámara de contacto de cloro para desinfección y descarga. Los lodos del fondo del clarificador se devuelven al depósito de aireación o se desechan en el digester y se transportan para su procesamiento.

