

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS
TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Christian Tabernacle of Houston, Inc. (CN600862189) opera la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales Christian Tabernacle RN101611473. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en el lado norte de Garrett Road, aproximadamente 0.262 millas al oeste de la intersección de Beltway 8 y Garrett Road, en Houston, Condado de Harris, Texas 77049.

Solicitud de renovación para descargar 19,000 galones de aguas residuales domésticas tratadas por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total Kjeldahl y E. coli. Aguas residuales domésticas tratadas. es tratado *por la estación de bombeo a través de la tubería de fuerza en el depósito de aireación a través del filtro de barras; después al clarificador, después a través de la cuenca de contacto de cloro, después al desagüe. El lodo se desperdicia en el digestor donde se concentra y luego un contratista lo transporta en húmedo.*

