

PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ ENMIENDAS TPDES o TLAP

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

La ciudad de Alice (CN600740666) opera la instalación de tratamiento de aguas residuales de Southside RN101609105. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 286 County Road 383, en Alice, Jim Wells County, Texas 78332.

Esta solicitud es para una renovación para autorizar la descarga de aguas residuales tratadas a un volumen que no exceda un flujo promedio anual de 2,600,000 galones por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan una demanda bioquímica de oxígeno carbonoso (CBOD₅) de cinco días, sólidos suspendidos totales (TSS) y nitrógeno amoníaco (NH₃-N). Los contaminantes adicionales se incluyen en el Informe Técnico Doméstico 1.0, Sección 7. Análisis de Contaminantes de Efluentes Tratados del paquete de solicitud de permiso. Las aguas residuales municipales son tratadas por el proceso de tratamiento convencional y las unidades de tratamiento incluyen digestores aeróbicos, cuencas de aireación, lechos de secado de lodos, clarificadores y cámaras de contacto con cloro.