

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES
NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Ciudad de Canadian (CN600244172) opera la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Canadian RN101613313 una planta de tratamiento de digestion anaerobica. La instalación es ubicado aproximadamente 0.5 millas este de autopista US Highway 60 y una milla norte de la carretera Farm-to-Market 2388, en la Ciudad de Canadian, Condado de Hemphill, Texas 79014.

Esta solicitud es para una renovacion de descargar un promedio diario de agua no exceda los 440,000 galones por dia de aguas residuales domesticas.

Se espera que las descargas de la instalación demanda bioquimica de oxigeno (BOD5) de cinco días, solidos totalmente suspendidos (TSS), nitrogeno amoniacal (NH₃-N), y escherichia coli. Se incluyen contaminantes potenciales adicionales en el Technical Report 1.0, Section 7. Pollutant Analysis of Treated Effluent en el paquete de solicitud de permiso. Aguas residuales domesticas es tratado por una planta de proceso de digestion anaerobica y las unidades de tratamiento incluyen una laguna facultativa y dos lagunas de oxidacion.