

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS
TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

College Mound SUD (CN605630177) propone operar Post Oak planta de tratamiento de aguas residuales (RN#) con un caudal promedio de 250,000 galones diarios. La instalación estará ubicada aproximadamente 1.73 millas al sureste de la intersección de Abner Road y Wilson Road, en Terrell, condado de Kaufman, Texas 75161.

Se espera que las descargas de la instalación demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (BOD₅), sólidos suspendidos totales, nitrógeno amoniacal y oxígeno disuelto. Las aguas residuales domésticas serán tratado por balsas de aireación/digestor, un clarificador y una cámara de contacto de cloro.

