

## TPDES o TLAP

### AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

*El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.*

Fernco Development, Ltd., Lenco Development, Ltd. y Norco Development, Ltd. (CN 601581655; 601581697; 601581721) operan la Instalación de Tratamiento de Aguas Residuales de White Oak Manor Mobile Home Park RN101243210. una instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 7200 White Oak Circle, en Houston, Condado de Harris, Texas 77040.

Solicitud de renovación de permiso que autoriza la descarga de 60,000 galones de aguas residuales domésticas tratadas por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, Nitrógeno Amoniacal y E. coli. Las aguas residuales domésticas se tratan mediante un proceso de lodos activados. Las unidades de tratamiento incluyen; cuenca de aireación, clarificador, digestor, cámara de contacto de cloro.

