

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS
TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Harris County Municipal Utility District No. 588 (CN 606098739) propone operar Wastewater Treatment Plant No. 1 RN 111543419 una planta de tratamiento de aguas residuales. La instalación estará ubicada 2,300 pies al sur de la intersección de Kickapoo Road y Kickapoo Meadows Lane, en Waller, Condado de Harris, Texas 77484

Nueva solicitud para descargar 300,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas desde el sitio de la planta a un afluente sin nombre; de allí a Kickapoo Creek, de allí a Cypress Creek.

Se espera que las descargas de la instalación contengan CBOD₅, TSS, NH₃-N, DO, E. coli. Las aguas residuales domésticas serán tratadas por tanques de aireación, digestor, clarificador y contacto con cloro.

RECEIVED

SEP 20 2023

Water Quality Applications Team