

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS
TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Hooks Mobile Home Park, Ltd., (CN601178698) opera la instalación de tratamiento de aguas residuales de Hooks Mobile Home Park (RN102177698), un permiso de aguas residuales domésticas. La instalación está ubicada en 12019 Aldine Westfield Road, Houston, en el Condado de Harris, Texas, 77093.

Renovación para descargar 60,000 galones por día de aguas residuales domésticas tratadas. Se espera que las descargas de la instalación contengan: CBOD(5), Total de Sólidos en Suspensión, nitrógeno amoniacal, Nitrógeno Total Kjeldahl y E. coli. Esta es una instalación de .06 MGD operada en una modificación de mezcla completa del proceso de lodo activado. Las unidades de tratamiento incluyen lo siguiente: cámara de aireación, clarificador, cámara de contacto de cloro y 3 digestores.

