

**PLANTILLA EN ESPAÑOL PARA SOLICITUDES
NUEVAS/RENOVACIONES/ENMIENDAS TPDES o TLAP**

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de calidad del agua pendiente que está siendo revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por el Capítulo 39 del Código Administrativo de Texas 30. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Peninsula RV Resort (CN605957992) propone operar la instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas (RN11137770), una nueva Lodos Activados Convencionales operadas en modo de aireación extendida. La instalación se ubicará en aproximadamente 1.53 millas al noreste de la intersección de County Road 315 y Farm-to-Market Road 3099, en Breckenridge, Condado de Stephens, Texas 79424.

Se está solicitando un nuevo permiso TPDES para nuevo parque de vehículos recreativos propuesto. Se propone una de planta de paquete de lodos activados convencionales (CAS) operadas en modo de aireación extendida con un flujo promedio diario de 15,000 galones por día.

Se espera que las descargas de la instalación contengan demanda bioquímica de oxígeno (5 días), sólidos suspendidos totales y E. Coli.. La instalación de tratamiento de aguas residuales domésticas tratado por una unidad de tratamiento de planta paquete CAS operada en modo de aireación extendida que consta de una pantalla de barras, una sección de aireación, una sección de clarificación y una cámara de contacto de cloro. El sistema de manejo de sólidos consta de un depósito de manejo de sólidos seguido de un contenedors de deshidratación de sólidos.